

Gidle, dnia 02.05.2019r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 2
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: **IZP.271.1.2019**

Nazwa zadania: **„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Strzała II etap”**

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 30.04.2018r. dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o podanie dokładnego zakresu przedmiotu zamówienia. Zakres rzeczowy podany w SIWZ, w przedmiarze jak również w wyjaśnieniach z dnia 25.04.2019 r. nie jest spójny z projektem. Zgodnie z projektem na odcinku objętym przedmiotem zamówienia zlokalizowanych jest 9 hydrantów (w tym jeden istniejący) oraz 5 szt. przyłączy. Na danym odcinku zgodnie z projektem brak zaworów odpowietrzających. Zakres rzeczowy w SIWZ oraz w przedmiarze informuje, że na danym odcinku zlokalizowane są dwa zawory odpowietrzające, 6 hydrantów (4 podziemne, 2 naziemne) oraz 6 szt. przyłączy.

Odpowiedź:

W związku z rozbieżnościami wynikającymi z pomyłki w projekcie i w przedmiarach oraz niespójności wynikających z tych dwóch dokumentów informuje, co ustalono:

- 3 x hydranty podziemne (Hp 10, Hp 12, Hp 15)
- 5 x hydranty naziemne (Hp 11, Hp 13, Hp 14, Hp 16, Hp 17 Hp 18 – istniejący)
- 2 x zawory odpowietrzające (ZN3, ZN4)
- Przyłącza (dz. 245 + studnia, dz. 211, dz. 239, dz. 234, dz. 230 + studnia)

W O J T
Lech Bugaj