

Odpowiedzi na pytania nr 1

dotyczące postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej wykonawczej i kosztorysowej zbiornika buforującego – uśredniającego na ścieki dowożone wraz z niezbędnymi urządzeniami, instalacjami i systemem sterowania na oczyszczalni ścieków w Gidlach budowy, na działce nr ewidencyjny gruntów 132 (obręb Gidle),

1. Czy Zamawiający przewiduje zbiornik żelbetowy wykonany w technologii tradycyjnej wylewany "na mokro" z projektem indywidualnym, czy wykonany z elementów żelbetowych prefabrykowanych? Informacja ta jest ważna z punktu widzenia projektowania, ponieważ istotnie wpływa na cenę projektu branży konstrukcyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zbiornik żelbetonowy w technologii tradycyjnej wylewany „na mokro”,

2. Z uwagi na zanieczyszczenie zbiornika skratkami i piaskiem podczas jego eksploatacji, wydaje się konieczne zastosowanie sitopiaskownika. Prosimy o ustosunkowanie się i wskazanie, czy sitopiaskownik wchodzi w zakres projektu.

Odpowiedź:

W zakres projektu wchodzi zastosowanie sitopiaskownika punktu zlewnego.

3. Ze względu na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego zakresu projektu termin podany w zapytaniu może zostać przekroczony bez winy projektanta, ze względu na przedłużające się procedury administracyjne. Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu oddania projektu z powyższego powodu bez naliczania kar dla projektanta?

Odpowiedź:

W przypadku przedłużających się terminów uzyskania przez Wykonawcę decyzji środowiskowych bez winy projektanta ze względu na przedłużające się terminy administracyjne Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu. W przypadku zaistnienia zagrożenia terminu wykonania umowy z powyższego powodu fakt ten zostanie zgłoszony przez Wykonawcę oraz zostaną sporządzone na tę okoliczność stosowne dokumenty potwierdzające przez obie strony umowy zaistnienie takiej sytuacji oraz uzgodnienia określające nowy termin wykonania umowy.

WOJT
Lech Bugaj